


# ぼうゆてい 防油堤を設置しましょう！！

## 消防署 危険物係

ご家庭や事業所に設置している灯油などのホームタンクは、一定の容量を超えると防油堤の設置が必要となります（家庭用：500L以上、事業所用：200L以上）。防油堤とは、ホームタンクから灯油などが漏れても外へ流出しないようにする受け皿・囲いのようなものです。灯油などを流出させてしまうと、自然環境に多大な影響を与えるだけでなく、汚染土壌の回収・油処理などの復旧に高額な費用が発生する場合があります。そのため、日頃からホームタンクの状態を確認するとともに、積極的に防油堤を設置し、流出事故に備えましょう。

### 防油堤を設置する際の注意点

- ・容量はホームタンクの容量の100%以上であること。
- ・材質は灯油などが浸透せず、隙間から漏れないようなもの（金属板やコンクリートなど）。
- ・防油堤内に雨水が溜まらないよう、排出するための水抜きバルブが取り付けられていること。
- ・防油堤はコンクリートの基礎などにアンカーボルトで堅固に固定されていること。



お問い合わせ

消防署 危険物係 ☎43-4151