

知らない間に重大な消防法令違反！？




重大な消防法令違反の大半は、建物の「増築」「接続」「改築」「用途変更」が原因で発生。消防法令では、建物の面積、使用形態によって、消防用設備等の設置基準が定められていますので、建物の増改築等の工事や用途変更を行う場合は、事前に管轄の消防署へ相談して下さい。

事例1



倉庫 (木造)
10㎡を増築




屋内消火栓設備
未設置違反



事例2



渡り廊下で接続




自動火災報知設備
未設置違反
屋内消火栓設備
未設置違反



事例3



1階に飲食店が入店




自動火災報知設備
未設置違反



事例4



木製の床や階段を作って
2階層に改築




屋内消火栓設備
未設置違反



事例5



1階の窓を塞いだ



屋内消火栓設備
未設置違反

